

内管漏えい検査 委託の手引き

2021年 2月

旭川ガス株式会社

目 次

1. はじめに	．．．．． P.2
2. 委託要件の基本的事項	．．．．． P.2
(1) 前提	．．．．． P.2
(2) 基本要件	．．．．． P.2
1) 認定要件	
2) 欠格要件	
3) 保安水準の確保	
4) 自主保安業務の実施	
5) 再委託への対応	
6) 委託の取り消し等	
(3) 定期漏えい検査の要件	．．．．． P.4
1) 対象範囲	
2) 必要資格	
3) 業務実績	
4) 関与・統制、信頼性	
5) 継続的な体制	
6) 効率的な運用	
(4) 開栓時漏えい確認	．．．．． P.5
1) 対象範囲	
2) 必要資格	
3) 業務実績	
4) 体制確保	
(5) その他	．．．．． P.6
1) 特殊なガス設備が設置されている建物等の内管漏えい検査	
2) 受託するための手順・手続き	
①受託相談	
②受託申請手続き	
③申請書類確認	
④委託先選定	
3.手引きの開示	．．．．． P.7

1.はじめに

本手引きは、旭川ガス（株）（以下「当社」という。）が都市ガス事業において、内管漏えい検査の保安水準及び業務の継続性を確保するための委託要件を示す。

委託要件に必要な業務の内容及び、その他必要となる事項を定め、安全で円滑に業務を行い保安の確保や継続的な業務を行うこと、相互に信頼関係が構築できる事業者の選定に資することを目的とする。

2.委託要件の基本的事項

(1) 前提

- ・当社は、内管漏えい検査で外部委託している範囲について、保安水準の確保等をするための委託要件を定める。
- ・委託先はその要件を遵守する。
- ・本手引きにおける内管漏えい検査とは、法定業務である「定期漏えい検査」、自主保安業務である「開栓時漏えい確認」のことをいう。
- ・「手引き」作成にあたり保安水準を確保するため、当社の自主的な保安の取り組みについて必要な要件を記載しており、この定めた自主的な保安の取り組みを委託先は実施すること。
- ・「定期漏えい検査」は、法定業務として厳格性が要求されることから、委託先は適切な業務遂行により保安水準を確保し、法定満期を遵守するために継続的に体制を確保できること。

(2) 基本要件

1) 認定要件

- ・取引上生じる債権の保全に十分な担保能力を有すること。
- ・継続的に委託業務を実施するに足る事業基盤を有すること。
- ・「内管検査員」資格を有する要員を一定数（概ね 10 名）以上確保しており、業務に従事させること。

2) 欠格要件

- ・破産手続き開始の決定を受け復権を得ない者。
- ・委託の認定を取り消されてから 2 年を経過していない者。
- ・反社会勢力、もしくは反社会的勢力と非難されるべき関係がある者。
- ・その他当社が別途定める要件に該当する者。

3) 保安水準の確保

- ・当社は、委託先が保安水準を確保するための体制を継続的に確保できることを確認する。
- ・当社は、内管漏えい検査の抜き取り検査を行い、検査結果を委託先管理者へフィードバックする。
- ・委託先は、保安水準を確保するための体制を当社の定める様式に従い、必要な項目を定期的に報告すること。変更が必要な場合は、速やかにその内容を報告すること。
- ・委託先は、当社が定めた自主保安業務を実施すること。
- ・委託先は、当社が定めた保安品質、CS等の教育に参加協力すること。
- ・委託先は、当社が実施する内管漏えい検査の実施状況確認のための委託先の事業所監査を受けること。また、監査結果の指摘・改善事項等に対して、真摯に対応するように努めること。
- ・委託先の経営者はその受託する業務について、管理者・検査員へ保安に関する指示を行う当社が実施する保安教育等へ業務実施者を参加させるなど、保安意識をもって管理を行うこと。
- ・委託先の管理者は、当社が実施する内管漏えい検査結果のフィードバックを受けた場合、その検査結果に基づき検査員に指導等を行うこと。

4) 自主保安業務の実施

- ・委託先は保安水準の確保の観点から、内管漏えい検査と併せて以下の業務を実施すること。
 - ①マイコンメーターの点滅有無確認
 - ②ガス警報器設置有無の確認及び需要家に対し設置の促進
 - ③お客さまに対する点検結果のお知らせの説明

5) 再委託への対応

- ・委託先は、あらかじめ書面により当社の承諾を得た上で、再委託の手続きを行うこと。
- ・委託先は、当社と委託先との契約内容を、再委託先との契約内容に反映すること。
- ・委託先は、再委託先を管理する方法を当社へ事前に書面にて説明すること。
- ・委託先は、定期的に再委託先の管理状況（抜き取り検査結果や指導、監査結果など）を当社へ報告すること。
- ・再委託先は、委託先との契約内容を遵守することの誓約書を、委託先を通じて当社へ提出すること。

6) 委託の取り消し等

- ・当社は、委託先の業務遂行体制・能力等が保安水準の確保に適応しないと判断した場合、委託先に不正または不信な行為が認められた場合、委託先に対しその理由を明示して委託業務の範囲を制限・停止できるものとする。
- ・当社は、委託先が契約期間中に体制を確保できず、継続的に受託できなくなった場合、当該委託先に代わる担い手が見つかるまでの労務・費用等を当該委託先に求めることができるものとする。
- ・検査員の資格保有者に不正または不信な行為が認められた場合、当社は委託先の管理者を通じて検査員に対しその理由を明示し、資格停止または取り消しできるものとする。

(3) 定期漏えい検査の要件

1) 対象範囲

対象となる業務は以下のとおりである。

- ①灯外内管の外観検査及び漏えい検査
- ②灯内内管の外観検査及び漏えい検査
- ③その他委託業務に関する指示事項

2) 必要資格

定期漏えい検査に従事する検査員は、「一般社団法人日本ガス協会 内管検査員」資格を有しており、3年間に1回の資格更新が適切に行われていること。

3) 業務実績

- ・委託先は、定期漏えい検査または開栓時漏えい確認の実績が適正な期間（概ね4年間）以上あること。
- ・検査員は、定期漏えい検査または開栓時漏えい確認の実績（ともにLP除く）が、3か月以上または、内管検査員の資格を有する者に1か月以上且つ50件以上同行して業務の現場教育を受けていること。

4) 関与・統制、信頼性

委託先は、以下の要件を満たしていること。

- ・委託先は、当社と都市ガス事業において長期的な取引があること。
- ・委託先は、当社と関与・統制、信頼性を確保するための契約を締結し、法定周期を遵守すること。

5) 継続的な体制確保

- ・当社は、検査数予測に基づき委託先が最適な要員数を確保できているか定期的に確

認すること。

- ・委託先は、業務体制、検査要員計画を定期的に当社へ届け出ること。

6) 効率的な運用

- ・当社は、面的などによる確実かつ効率的な周期管理、検査巡回を行う。
- ・委託先は、当社が運用している面的などによる確実かつ効率的な運用を遵守すること。
- ・委託先は、お客さまの開閉栓状況に関わらず、委託契約期間中は当社が定めた方法により法定周期を管理すること。
- ・委託先は、当社が指定するシステムや携帯端末、計測器等を活用し検査業務を管理すること。

(4) 開栓時漏えい確認の要件

1) 対象範囲

対象となる業務は以下のとおりである。

①訪問及びお客さまの確認

- ・該当するお客さま（本人または代理人）であることを確認し、開栓の立会によって、保安上の周知を確実にを行う。

②灯内内管漏えい有無の確認

- ・灯内内管の漏えい有無の確認を行い、屋内ガス漏れに起因する事故を防止する。

③ガスメーターの状況確認

- ・適切なガスメーターが設置されているか確認する。
- ・マイコンメーターの起動操作を行い、ガスを使用できる状態にするとともに、立会者にマイコンメーター機能説明と復帰方法を説明し、マイコンメーターの正しい理解とトラブル防止を図る。

④点火試験

- ・ガスの置換と供給状態を確認し、安全使用が可能な状態にする。

2) 必要資格

- ・開栓業務に従事する調査員は、「一般社団法人日本ガス協会 内管検査員」資格を有しており、3年間に1回の資格更新が適切に行われていること。

3) 業務実績

- ・委託先は、開栓時漏えい確認または内管保安・工事の実績が適正な期間（概ね1年以上）以上あること。
- ・検査員は、定期漏えい検査または開栓時漏えい確認の実績が、3か月以上または、

内管検査員の資格を有する者に1か月以上且つ20件以上同行して業務の現場教育を受けている者。

4) 体制確保

- ・委託先は、開閉栓の繁忙期（引っ越しの多い時期）においても、対応できる体制を確保すること。
- ・委託先は、連続する休日（ゴールデンウィーク、お盆、年末年始など）においても一定の業務体制を確保すること。

(5) その他

1) 特殊なガス設備が設置されている建物等の内管漏えい検査

- ・委託先は、特定地下街・特定地下室等の場合、委託先が定期漏えい検査時に地下区分設定の確認ができること。
- ・委託先は、内管図面等により配管系統を確認し、検査範囲を適切に把握できること。
- ・定期漏えい検査時に特殊設備（ガス遮断装置など）の作動確認ができること。

2) 受託するための手順・手続き

①受託相談

- ・当社は、受託希望者から相談窓口を確認・相談があった場合は、委託先選定期間や委託要件、受託申請手続きに関して説明する。

②受託申請手続き

- ・受託希望者は、受託参加申請書に必要事項を記載し、当社が指定する窓口に提出する。

③申請書類確認

- ・当社は受託希望者から提出された受託参加申請書の内容が委託要件を満たしているか確認する。

【申請・相談窓口】

旭川ガス株式会社 生産供給本部 供給部 内管保安グループ

TEL : 0166-35-2495 FAX : 0166-35-5417

④委託先選定

- ・当社は、保安水準の確保および法定周期遵守の観点から、受託希望者に対する審査基準を設け、その基準に基づいて審査を行い、委託先を選定する。

[定量的基準]

- ・認定要件、必要資格、業務実績、継続的な体制の確保など。

[定性的基準]

- ・ 保安水準の確保（企業、経営者の保安意識など）、関与・統制、信頼性など。

3.手引きの開示

- ・ 当社は、本書「内管漏えい検査 委託の手引き」や問い合わせ窓口をホームページ等に開示する。
- ・ 当社は、参入希望の問い合わせに対し、詳細説明を行う。

以上